

農薬類等検査結果(水質管理目標設定項目)

・検査実施場所: 築上町(置石)配水池の入口

・実施日: 令和3年8月5日

検査項目名	用途	単位	目標値	測定結果	検査項目名	用途	単位	目標値	測定結果
1, 3-ジクロロプロベン(D-D)	殺虫	mg/L	0.05 以下	0.0005 未満	チオジカルブ	殺虫	mg/L	0.08 以下	0.0008 未満
2, 2-DPA(ダラボン)	除草	mg/L	0.08 以下	0.0008 未満	チオフェネートメチル	殺虫、殺菌	mg/L	0.3 以下	0.003 未満
2, 4-D(2, 4-PA)	除草	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満	チオベンカルブ	除草	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満
EPN	殺虫	mg/L	0.004 以下	0.00004 未満	テフリトリオン	除草	mg/L	0.002 以下	0.00010 未満
MCPA	除草	mg/L	0.005 以下	0.00005 未満	テルブカルブ(MBPMC)	除草	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満
アシラム	除草	mg/L	0.9 以下	0.009 未満	トリクロピル	除草	mg/L	0.006 以下	0.00006 未満
アセフェート	殺虫、殺菌	mg/L	0.006 以下	0.00006 未満	トリクロロホン(DEP)	殺虫	mg/L	0.005 以下	0.00005 未満
アトラジン	除草	mg/L	0.01 以下	0.0001 未満	トリシクラゾール	殺虫、殺菌、植物成長調整	mg/L	0.1 以下	0.001 未満
アニロホス	除草	mg/L	0.003 以下	0.00003 未満	トリフルラリン	除草	mg/L	0.06 以下	0.0006 未満
アトラス	殺虫	mg/L	0.006 以下	0.00006 未満	ナプロバミド	除草	mg/L	0.03 以下	0.0003 未満
アラクロール	除草	mg/L	0.03 以下	0.0003 未満	パラコート	除草	mg/L	0.005 以下	0.00005 未満
イソキサチオン	殺虫	mg/L	0.005 以下	0.00005 未満	ピペロホス	除草	mg/L	0.0009 以下	0.000009 未満
イソフェンホス	殺菌	mg/L	0.001 以下	0.00001 未満	ピラクロニル	除草	mg/L	0.01 以下	0.0001 未満
イソプロカルブ(MIPC)	殺虫	mg/L	0.01 以下	0.0001 未満	ピラジキシフェン	除草	mg/L	0.004 以下	0.00004 未満
イソプロチオラン(IPT)	殺虫、殺菌、植物成長調整	mg/L	0.3 以下	0.003 未満	ピラゾリネート(ピラゾレート)	除草	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満
イプロベンホス(IBP)	殺菌	mg/L	0.09 以下	0.0009 未満	ピリダフェンチオン	殺虫	mg/L	0.002 以下	0.00002 未満
イミノクダジン	殺虫、殺菌	mg/L	0.006 以下	0.00006 未満	ピリピチカルブ	除草	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満
インダノファン	除草	mg/L	0.009 以下	0.00009 未満	ピロキロン	殺虫、殺菌	mg/L	0.05 以下	0.0005 未満
エスプロカルブ	除草	mg/L	0.03 以下	0.0003 未満	フィプロニル	殺虫、殺菌	mg/L	0.0005 以下	0.000005 未満
エトフェンブロックス	殺虫、殺菌	mg/L	0.08 以下	0.0008 未満	フェントロチオン(MEP)	殺虫、殺菌、植物成長調整	mg/L	0.01 以下	0.0001 未満
エンドスルファン(ベンゾエビン)	殺虫	mg/L	0.01 以下	0.0001 未満	フェノカルブ(BPMC)	殺虫、殺菌	mg/L	0.03 以下	0.0003 未満
オキサジクロメホン	除草	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満	フェリムゾン	殺虫、殺菌	mg/L	0.05 以下	0.0005 未満
オキシシン銅(有機銅)	殺虫、殺菌	mg/L	0.03 以下	0.0003 未満	フェンチオン(MPP)	殺虫	mg/L	0.006 以下	0.00006 未満
オリサストロビン	殺虫、殺菌	mg/L	0.1 以下	0.001 未満	フェントエート(PAP)	殺虫、殺菌	mg/L	0.007 以下	0.00007 未満
カズサホス	殺虫	mg/L	0.0006 以下	0.000006 未満	フェントラザミド	除草	mg/L	0.01 以下	0.0001 未満
カフェンストロール	殺虫、除草	mg/L	0.008 以下	0.00008 未満	フサライド	殺虫、殺菌	mg/L	0.1 以下	0.001 未満
カルタップ	殺虫、殺菌、除草	mg/L	0.08 以下	0.0008 未満	ブタクロール	除草	mg/L	0.03 以下	0.0003 未満
カルバリル(NAC)	殺虫	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満	ブタミホス	除草	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満
カルボフラン	代謝物	mg/L	0.0003 以下	0.000003 未満	ブプロフェジン	殺虫、殺菌	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満
キノクサン(ACN)	除草	mg/L	0.005 以下	0.00005 未満	フルアジナム	殺菌	mg/L	0.03 以下	0.0003 未満
キャプタン	殺菌	mg/L	0.3 以下	0.003 未満	プレチラクロール	除草	mg/L	0.05 以下	0.0005 未満
グリロン	除草	mg/L	0.03 以下	0.0003 未満	プロシミドン	殺菌	mg/L	0.09 以下	0.0009 未満
グリホサート	除草	mg/L	2 以下	0.02 未満	プロチオホス	殺虫	mg/L	0.007 以下	0.00007 未満
グルホシネート	除草、植物成長調整	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満	プロビコナゾール	殺菌	mg/L	0.05 以下	0.0005 未満
クロメプロップ	除草	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満	プロビザミド	除草	mg/L	0.05 以下	0.0005 未満
クロルニトロフェン(CNP)	除草	mg/L	0.0001 以下	0.000001 未満	プロベナゾール	殺虫、殺菌	mg/L	0.03 以下	0.0003 未満
クロルピリホス	殺虫	mg/L	0.003 以下	0.00003 未満	プロモブチド	殺虫、殺菌	mg/L	0.1 以下	0.001 未満
クロロタロニル(TPN)	殺虫、殺菌	mg/L	0.05 以下	0.0005 未満	ベノミル	殺菌	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満
シアナジン	除草	mg/L	0.001 以下	0.00001 未満	ベンシクロン	殺菌	mg/L	0.1 以下	0.001 未満
シアノホス(CYAP)	殺虫	mg/L	0.003 以下	0.00003 未満	ベンゾピシクロン	除草	mg/L	0.09 以下	0.0009 未満
ジウロン(DCMU)	除草	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満	ベンゾフェナップ	除草	mg/L	0.005 以下	0.00005 未満
ジクロベニル(DBN)	除草	mg/L	0.03 以下	0.0003 未満	ベンタゾン	除草	mg/L	0.2 以下	0.002 未満
ジクロルボス(DDVP)	殺虫	mg/L	0.008 以下	0.00008 未満	ベンディメタリン	除草、植物成長調整	mg/L	0.3 以下	0.003 未満
ジクワット	除草	mg/L	0.01 以下	0.0001 未満	ベンフラカルブ	殺虫、殺菌	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満
ジスルホトン(エチルチオメトン)	殺虫	mg/L	0.004 以下	0.00004 未満	ベンフルラリン(ベスロジン)	除草	mg/L	0.01 以下	0.0001 未満
ジチオカルバメート系農薬	殺虫、殺菌	mg/L	0.005 以下	0.00005 未満	ベンフレサート	除草	mg/L	0.07 以下	0.0007 未満
ジチオピル	除草	mg/L	0.009 以下	0.00009 未満	ホスチアゼート	殺虫	mg/L	0.003 以下	0.00003 未満
シハロホップブチル	除草	mg/L	0.006 以下	0.00006 未満	マラチオン(マラソン)	殺虫	mg/L	0.7 以下	0.007 未満
シマジン(CAT)	除草	mg/L	0.003 以下	0.00003 未満	メコプロップ(MCPP)	除草	mg/L	0.05 以下	0.0005 未満
ジメタメトリン	除草	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満	メソミル	殺虫	mg/L	0.03 以下	0.0003 未満
ジメトエート	殺虫	mg/L	0.05 以下	0.0005 未満	メタラキシル	殺虫、殺菌	mg/L	0.2 以下	0.002 未満
シメトリン	除草	mg/L	0.03 以下	0.0003 未満	メチダチオン(DMTP)	殺虫	mg/L	0.004 以下	0.00004 未満
ダイアジン	殺虫、殺菌	mg/L	0.003 以下	0.00003 未満	メミノストロビン	殺虫、殺菌	mg/L	0.04 以下	0.0004 未満
ダイムロン	殺虫、殺菌、除草	mg/L	0.8 以下	0.008 未満	メトリブジン	除草	mg/L	0.03 以下	0.0003 未満
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	殺菌	mg/L	0.01 以下	0.0001 未満	メフェナセツト	除草	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満
チアジニル	殺虫、殺菌	mg/L	0.1 以下	0.001 未満	メプロニル	殺虫、殺菌	mg/L	0.1 以下	0.001 未満
チウラム	殺虫、殺菌	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満	モリネート	除草	mg/L	0.005 以下	0.00005 未満

農薬類等検査結果(水質管理目標設定項目)

・検査実施場所: 吉富町配水池の入口

・実施日: 令和3年8月5日

検査項目名	用途	単位	目標値	測定結果	検査項目名	用途	単位	目標値	測定結果
1, 3-ジクロロプロベン(D-D)	殺虫	mg/L	0.05 以下	0.0005 未満	チオジカルブ	殺虫	mg/L	0.08 以下	0.0008 未満
2, 2-DPA(ダラボン)	除草	mg/L	0.08 以下	0.0008 未満	チオフェネートメチル	殺虫、殺菌	mg/L	0.3 以下	0.003 未満
2, 4-D(2, 4-PA)	除草	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満	チオベンカルブ	除草	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満
EPN	殺虫	mg/L	0.004 以下	0.00004 未満	テフリルトリオン	除草	mg/L	0.002 以下	0.00010 未満
MCPA	除草	mg/L	0.005 以下	0.00006 未満	テルブカルブ(MBPMC)	除草	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満
アシラム	除草	mg/L	0.9 以下	0.009 未満	トリクロピル	除草	mg/L	0.006 以下	0.00006 未満
アセフェート	殺虫、殺菌	mg/L	0.006 以下	0.00006 未満	トリクロロホン(DEP)	殺虫	mg/L	0.005 以下	0.00005 未満
アトラジン	除草	mg/L	0.01 以下	0.0001 未満	トリシクラゾール	殺虫、殺菌、植物成長調整	mg/L	0.1 以下	0.001 未満
アニロホス	除草	mg/L	0.003 以下	0.00003 未満	トリフルラリン	除草	mg/L	0.06 以下	0.0006 未満
アトラス	殺虫	mg/L	0.006 以下	0.00006 未満	ナプロバミド	除草	mg/L	0.03 以下	0.0003 未満
アラクロール	除草	mg/L	0.03 以下	0.0003 未満	パラコート	除草	mg/L	0.005 以下	0.00005 未満
イソキサチオン	殺虫	mg/L	0.005 以下	0.00005 未満	ピペロホス	除草	mg/L	0.0009 以下	0.000009 未満
イソフェンホス	殺菌	mg/L	0.001 以下	0.00001 未満	ピラクロニル	除草	mg/L	0.01 以下	0.0001 未満
イソプロカルブ(MIPC)	殺虫	mg/L	0.01 以下	0.0001 未満	ピラジキシフェン	除草	mg/L	0.004 以下	0.00004 未満
イソプロチオラン(IPT)	殺虫、殺菌、植物成長調整	mg/L	0.3 以下	0.003 未満	ピラゾリネート(ピラゾレート)	除草	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満
イプロベンホス(IBP)	殺菌	mg/L	0.09 以下	0.0009 未満	ピリダフェンチオン	殺虫	mg/L	0.002 以下	0.00002 未満
イミノクダジン	殺虫、殺菌	mg/L	0.006 以下	0.00006 未満	ピリプチカルブ	除草	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満
インダノファン	除草	mg/L	0.009 以下	0.00009 未満	ピロキロン	殺虫、殺菌	mg/L	0.05 以下	0.0005 未満
エスプロカルブ	除草	mg/L	0.03 以下	0.0003 未満	フィプロニル	殺虫、殺菌	mg/L	0.0005 以下	0.000005 未満
エトフェンブロックス	殺虫、殺菌	mg/L	0.08 以下	0.0008 未満	フェントロチオン(MEP)	殺虫、殺菌、植物成長調整	mg/L	0.01 以下	0.0001 未満
エンドスルファン(ベンゾエビン)	殺虫	mg/L	0.01 以下	0.0001 未満	フェノカルブ(BPMC)	殺虫、殺菌	mg/L	0.03 以下	0.0003 未満
オキサジクロメホン	除草	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満	フェリムゾン	殺虫、殺菌	mg/L	0.05 以下	0.0005 未満
オキシジン銅(有機銅)	殺虫、殺菌	mg/L	0.03 以下	0.0003 未満	フェンチオン(MPP)	殺虫	mg/L	0.006 以下	0.00006 未満
オリサストロビン	殺虫、殺菌	mg/L	0.1 以下	0.001 未満	フェントエート(PAP)	殺虫、殺菌	mg/L	0.007 以下	0.00007 未満
カズサホス	殺虫	mg/L	0.0006 以下	0.000006 未満	フェントラザミド	除草	mg/L	0.01 以下	0.0001 未満
カフェンストール	殺虫、除草	mg/L	0.008 以下	0.00008 未満	フサライド	殺虫、殺菌	mg/L	0.1 以下	0.001 未満
カルタップ	殺虫、殺菌、除草	mg/L	0.08 以下	0.0008 未満	ブタクロール	除草	mg/L	0.03 以下	0.0003 未満
カルバリル(NAC)	殺虫	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満	ブタミホス	除草	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満
カルボフラン	代謝物	mg/L	0.0003 以下	0.000003 未満	ブプロフェジン	殺虫、殺菌	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満
キノクサン(ACN)	除草	mg/L	0.005 以下	0.00005 未満	フルアジナム	殺菌	mg/L	0.03 以下	0.0003 未満
キャプタン	殺菌	mg/L	0.3 以下	0.003 未満	プレチラクロール	除草	mg/L	0.05 以下	0.0005 未満
グリロン	除草	mg/L	0.03 以下	0.0003 未満	プロシミドン	殺菌	mg/L	0.09 以下	0.0009 未満
グリホサート	除草	mg/L	2 以下	0.02 未満	プロチオホス	殺虫	mg/L	0.007 以下	0.00007 未満
グルホシネート	除草、植物成長調整	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満	プロビコナゾール	殺菌	mg/L	0.05 以下	0.0005 未満
クロメプロップ	除草	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満	プロビザミド	除草	mg/L	0.05 以下	0.0005 未満
クロルニトロフェン(CNP)	除草	mg/L	0.0001 以下	0.000001 未満	プロベナゾール	殺虫、殺菌	mg/L	0.03 以下	0.0003 未満
クロルピリホス	殺虫	mg/L	0.003 以下	0.00003 未満	プロモブチド	殺虫、殺菌	mg/L	0.1 以下	0.001 未満
クロロタロニル(TPN)	殺虫、殺菌	mg/L	0.05 以下	0.0005 未満	ベノミル	殺菌	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満
シアナジン	除草	mg/L	0.001 以下	0.00001 未満	ベンシクロン	殺菌	mg/L	0.1 以下	0.001 未満
シアノホス(CYAP)	殺虫	mg/L	0.003 以下	0.00003 未満	ベンゾピシクロン	除草	mg/L	0.09 以下	0.0009 未満
ジウロン(DCMU)	除草	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満	ベンゾフェナップ	除草	mg/L	0.005 以下	0.00005 未満
ジクロベニル(DBN)	除草	mg/L	0.03 以下	0.0001 未満	ベンタゾン	除草	mg/L	0.2 以下	0.002 未満
ジクロルボス(DDVP)	殺虫	mg/L	0.008 以下	0.00008 未満	ベンディメタリン	除草、植物成長調整	mg/L	0.3 以下	0.003 未満
ジクワット	除草	mg/L	0.01 以下	0.0001 未満	ベンフラカルブ	殺虫、殺菌	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満
ジスルホトン(エチルチオメトン)	殺虫	mg/L	0.004 以下	0.00004 未満	ベンフルラリン(ベスロジン)	除草	mg/L	0.01 以下	0.0001 未満
ジチオカルバメート系農薬	殺虫、殺菌	mg/L	0.005 以下	0.00005 未満	ベンフレサート	除草	mg/L	0.07 以下	0.0007 未満
ジチオピル	除草	mg/L	0.009 以下	0.00009 未満	ホスチアゼート	殺虫	mg/L	0.003 以下	0.00003 未満
シハロホップブチル	除草	mg/L	0.006 以下	0.00006 未満	マラチオン(マラソン)	殺虫	mg/L	0.7 以下	0.007 未満
シマジン(CAT)	除草	mg/L	0.003 以下	0.00003 未満	メコプロップ(MCPP)	除草	mg/L	0.05 以下	0.0005 未満
ジメタメトリン	除草	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満	メソミル	殺虫	mg/L	0.03 以下	0.0003 未満
ジメトエート	殺虫	mg/L	0.05 以下	0.0005 未満	メタラキシル	殺虫、殺菌	mg/L	0.2 以下	0.002 未満
シメトリン	除草	mg/L	0.03 以下	0.0003 未満	メチダチオン(DMTP)	殺虫	mg/L	0.004 以下	0.00004 未満
ダイアジン	殺虫、殺菌	mg/L	0.003 以下	0.00003 未満	メミノストロビン	殺虫、殺菌	mg/L	0.04 以下	0.0004 未満
ダイムロン	殺虫、殺菌、除草	mg/L	0.8 以下	0.008 未満	メトリブジン	除草	mg/L	0.03 以下	0.0003 未満
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	殺菌	mg/L	0.01 以下	0.0001 未満	メフェナセツト	除草	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満
チアジニル	殺虫、殺菌	mg/L	0.1 以下	0.001 未満	メプロニル	殺虫、殺菌	mg/L	0.1 以下	0.001 未満
チウラム	殺虫、殺菌	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満	モリネート	除草	mg/L	0.005 以下	0.00005 未満

農薬類等検査結果(水質管理目標設定項目)

・検査実施場所: 苅田町配水池の入口

・実施日: 令和3年8月5日

検査項目名	用途	単位	目標値	測定結果	検査項目名	用途	単位	目標値	測定結果
1, 3-ジクロロプロペン(D-D)	殺虫	mg/L	0.05 以下	0.0005 未満	チオジカルブ	殺虫	mg/L	0.08 以下	0.0008 未満
2, 2-DPA(ダラボン)	除草	mg/L	0.08 以下	0.0008 未満	チオフェネートメチル	殺虫、殺菌	mg/L	0.3 以下	0.003 未満
2, 4-D(2, 4-PA)	除草	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満	チオベンカルブ	除草	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満
EPN	殺虫	mg/L	0.004 以下	0.00004 未満	テフリトリオン	除草	mg/L	0.002 以下	0.00006 未満
MCPA	除草	mg/L	0.005 以下	0.00011 未満	テルブカルブ(MBPMC)	除草	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満
アシラム	除草	mg/L	0.9 以下	0.009 未満	トリクロピル	除草	mg/L	0.006 以下	0.00006 未満
アセフェート	殺虫、殺菌	mg/L	0.006 以下	0.00006 未満	トリクロロホン(DEP)	殺虫	mg/L	0.005 以下	0.00005 未満
アトラジン	除草	mg/L	0.01 以下	0.0001 未満	トリシクラゾール	殺虫、殺菌、植物成長調整	mg/L	0.1 以下	0.001 未満
アニロホス	除草	mg/L	0.003 以下	0.00003 未満	トリフルラリン	除草	mg/L	0.06 以下	0.0006 未満
アトラス	殺虫	mg/L	0.006 以下	0.00006 未満	ナプロバミド	除草	mg/L	0.03 以下	0.0003 未満
アラクロール	除草	mg/L	0.03 以下	0.0003 未満	パラコート	除草	mg/L	0.005 以下	0.00005 未満
イソキサチオン	殺虫	mg/L	0.005 以下	0.00005 未満	ピペロホス	除草	mg/L	0.0009 以下	0.000009 未満
イソフェンホス	殺菌	mg/L	0.001 以下	0.00001 未満	ピラクロニル	除草	mg/L	0.01 以下	0.0001 未満
イソプロカルブ(MIPC)	殺虫	mg/L	0.01 以下	0.0001 未満	ピラジキシフェン	除草	mg/L	0.004 以下	0.00004 未満
イソプロチオラン(IPT)	殺虫、殺菌、植物成長調整	mg/L	0.3 以下	0.003 未満	ピラゾリネート(ピラゾレート)	除草	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満
イプロベンホス(IBP)	殺菌	mg/L	0.09 以下	0.0009 未満	ピリダフェンチオン	殺虫	mg/L	0.002 以下	0.00002 未満
イミノクダジン	殺虫、殺菌	mg/L	0.006 以下	0.00006 未満	ピリブチカルブ	除草	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満
インダノファン	除草	mg/L	0.009 以下	0.00009 未満	ピロキロン	殺虫、殺菌	mg/L	0.05 以下	0.0005 未満
エスプロカルブ	除草	mg/L	0.03 以下	0.0003 未満	フィプロニル	殺虫、殺菌	mg/L	0.0005 以下	0.000005 未満
エトフェンブロックス	殺虫、殺菌	mg/L	0.08 以下	0.0008 未満	フェントロチオン(MEP)	殺虫、殺菌、植物成長調整	mg/L	0.01 以下	0.0001 未満
エンドスルファン(ベンゾエビン)	殺虫	mg/L	0.01 以下	0.0001 未満	フェノカルブ(BPMC)	殺虫、殺菌	mg/L	0.03 以下	0.0003 未満
オキサジクロメホン	除草	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満	フェリムゾン	殺虫、殺菌	mg/L	0.05 以下	0.0005 未満
オキシシン銅(有機銅)	殺虫、殺菌	mg/L	0.03 以下	0.0003 未満	フェンチオン(MPP)	殺虫	mg/L	0.006 以下	0.00006 未満
オリサストロビン	殺虫、殺菌	mg/L	0.1 以下	0.001 未満	フェントエート(PAP)	殺虫、殺菌	mg/L	0.007 以下	0.00007 未満
カズサホス	殺虫	mg/L	0.0006 以下	0.000006 未満	フェントラザミド	除草	mg/L	0.01 以下	0.0001 未満
カフェンストール	殺虫、除草	mg/L	0.008 以下	0.00008 未満	フサライド	殺虫、殺菌	mg/L	0.1 以下	0.001 未満
カルタップ	殺虫、殺菌、除草	mg/L	0.08 以下	0.0008 未満	ブタクロール	除草	mg/L	0.03 以下	0.0003 未満
カルバリル(NAC)	殺虫	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満	ブタミホス	除草	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満
カルボフラン	代謝物	mg/L	0.0003 以下	0.000003 未満	ブプロフェジン	殺虫、殺菌	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満
キノクサミン(ACN)	除草	mg/L	0.005 以下	0.00005 未満	フルアジナム	殺菌	mg/L	0.03 以下	0.0003 未満
キャプタン	殺菌	mg/L	0.3 以下	0.003 未満	プレチラクロール	除草	mg/L	0.05 以下	0.0005 未満
グリロン	除草	mg/L	0.03 以下	0.0003 未満	プロシミドン	殺菌	mg/L	0.09 以下	0.0009 未満
グリホサート	除草	mg/L	2 以下	0.02 未満	プロチオホス	殺虫	mg/L	0.007 以下	0.00007 未満
グルホシネート	除草、植物成長調整	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満	プロビコナゾール	殺菌	mg/L	0.05 以下	0.0005 未満
クロメプロップ	除草	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満	プロビザミド	除草	mg/L	0.05 以下	0.0005 未満
クロルニトロフェン(CNP)	除草	mg/L	0.0001 以下	0.000001 未満	プロベナゾール	殺虫、殺菌	mg/L	0.03 以下	0.0003 未満
クロルピリホス	殺虫	mg/L	0.003 以下	0.00003 未満	プロモブチド	殺虫、殺菌	mg/L	0.1 以下	0.001 未満
クロロタロニル(TPN)	殺虫、殺菌	mg/L	0.05 以下	0.0005 未満	ベナムル	殺菌	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満
シアナジン	除草	mg/L	0.001 以下	0.00001 未満	ベンシクロン	殺菌	mg/L	0.1 以下	0.001 未満
シアノホス(CYAP)	殺虫	mg/L	0.003 以下	0.00003 未満	ベンゾピシクロン	除草	mg/L	0.09 以下	0.0009 未満
ジウロン(DCMU)	除草	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満	ベンゾフェナップ	除草	mg/L	0.005 以下	0.00005 未満
ジクロベニル(DBN)	除草	mg/L	0.03 以下	0.0001 未満	ベンタゾン	除草	mg/L	0.2 以下	0.002 未満
ジクロロボス(DDVP)	殺虫	mg/L	0.008 以下	0.00008 未満	ベンディメタリン	除草、植物成長調整	mg/L	0.3 以下	0.003 未満
ジクワット	除草	mg/L	0.01 以下	0.0001 未満	ベンフラカルブ	殺虫、殺菌	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満
ジスルホトン(エチルチオメトン)	殺虫	mg/L	0.004 以下	0.00004 未満	ベンフルラリン(ベスロジン)	除草	mg/L	0.01 以下	0.0001 未満
ジチオカルバメート系農薬	殺虫、殺菌	mg/L	0.005 以下	0.00005 未満	ベンフレサート	除草	mg/L	0.07 以下	0.0007 未満
ジチオピル	除草	mg/L	0.009 以下	0.00009 未満	ホスチアゼート	殺虫	mg/L	0.003 以下	0.00003 未満
シハロホップブチル	除草	mg/L	0.006 以下	0.00006 未満	マラチオン(マラソン)	殺虫	mg/L	0.7 以下	0.007 未満
シマジン(CAT)	除草	mg/L	0.003 以下	0.00003 未満	メコプロップ(MCPP)	除草	mg/L	0.05 以下	0.0005 未満
ジメタメトリン	除草	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満	メソミル	殺虫	mg/L	0.03 以下	0.0003 未満
ジメトエート	殺虫	mg/L	0.05 以下	0.0005 未満	メタラキシル	殺虫、殺菌	mg/L	0.2 以下	0.002 未満
シメトリン	除草	mg/L	0.03 以下	0.0003 未満	メチダチオン(DMTP)	殺虫	mg/L	0.004 以下	0.00004 未満
ダイアジン	殺虫、殺菌	mg/L	0.003 以下	0.00003 未満	メミノストロビン	殺虫、殺菌	mg/L	0.04 以下	0.0004 未満
ダイムロン	殺虫、殺菌、除草	mg/L	0.8 以下	0.008 未満	メトリブジン	除草	mg/L	0.03 以下	0.0003 未満
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	殺菌	mg/L	0.01 以下	0.0001 未満	メフェナセツト	除草	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満
チアジニル	殺虫、殺菌	mg/L	0.1 以下	0.001 未満	メプロニル	殺虫、殺菌	mg/L	0.1 以下	0.001 未満
チウラム	殺虫、殺菌	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満	モリネート	除草	mg/L	0.005 以下	0.00005 未満