農薬類等検査結果（水質管理目標設定項目）

・検査実施場所：築上町（置石）配水池の入口

・実施日：令和8年8月5日

検査項目名	用途	単位	目標値	測定結果	検査項目名	用途	単位	目標値	測定結果
1，3－ジクロロプロペン（D－D）	殺虫	mg/L	0.06 以下	0.0001 未満	チオジカルブ	殺虫	mg/L	0.08 以下	0.0008 未満
2，2－DPA（ダラポン）	除草	mg/L	0.08 以下	0.0008 未満	チオファネートメチル	殺虫、殺菌	mg/L	0.3 以下	0.003 未満
2，4－D（2，4－PA）	除草	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満	チオベンカルブ	除草	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満
EPN	殺虫	mg/L	0.004 以下	0.00004 未満	テフリルトリオン	除草	mg/L	0.002 以下	0.0001 未満
MCPA	除草	mg/L	0.005 以下	0.0001 未満	テルブカルブ（MBPMC）	除草	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満
アシュラム	除草	mg/L	0.9 以下	0.009 未満	トリクロピル	除草	mg/L	0.006 以下	0.00006 未満
アセフェート	殺虫、殺菌	mg/L	0.006 以下	0.0002 未満	トリクロルホン（DEP）	殺虫	mg/L	0.005 以下	0.00005 未満
アトラジン	除草	mg/L	0.01 以下	0.0001 未満	トリシクラゾール	殺虫、殺菌、植物成長調整	mg/L	0.1 以下	0.001 未満
アニロホス	除草	mg/L	0.003 以下	0.00003 未満	トリフルラリン	除草	mg/L	0.06 以下	0.0006 未満
アミトラズ	殺虫	mg/L	0.006 以下	0.0002 未満	ナプロパミド	除草	mg/L	0.03 以下	0.0003 未満
アラクロール	除草	mg/L	0.03 以下	0.0003 未満	パラコート	除草	mg/L	0.01 以下	0.0005 未満
イソキサチオン	殺虫	mg/L	0.005 以下	0.00005 未満	ピペロホス	除草	mg/L	0.0009 以下	0.000009 未満
イソフェンホス	殺菌	mg/L	0.001 以下	0.00001 未満	ピラクロニル	除草	mg/L	0.01 以下	0.0002 未満
イソプロカルブ（MIPC）	殺虫	mg/L	0.01 以下	0.0001 未満	ピラゾキシフェン	除草	mg/L	0.004 以下	0.00004 未満
イソプロチオラン（IPT）	殺虫、殺菌、植物成長調整	mg/L	0.3 以下	0.003 未満	ピラゾリネート(ピラゾレート)	除草	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満
イプフェンカルバゾン	除草	mg/L	0.002 以下	0.00004 未満	ピリダフェンチオン	殺虫	mg/L	0.002 以下	0.00002 未満
イプロベンホス（IBP）	殺菌	mg/L	0.09 以下	0.0009 未満	ピリブチカルブ	除草	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満
イミノクタジン	殺虫、殺菌	mg/L	0.006 以下	0.00006 未満	ピロキロン	殺虫、殺菌	mg/L	0.05 以下	0.0005 未満
インダノファン	除草	mg/L	0.009 以下	0.00009 未満	フィプロニル	殺虫、殺菌	mg/L	0.0005 以下	0.000005 未満
エスプロカルブ	除草	mg/L	0.03 以下	0.0003 未満	フェニトロチオン（MEP）	殺虫、殺菌、植物成長調整	mg/L	0.01 以下	0.0001 未満
エトフェンプロックス	殺虫、殺菌	mg/L	0.08 以下	0.0008 未満	フェノブカルブ（BPMC）	殺虫、殺菌	mg/L	0.03 以下	0.0003 未満
エンドスルファン（ベンゾエピン）	殺虫	mg/L	0.01 以下	0.0001 未満	フェリムゾン	殺虫、殺菌	mg/L	0.05 以下	0.0005 未満
オキサジクロメホン	除草	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満	フェンチオン（MPP）	殺虫	mg/L	0.006 以下	0.00006 未満
オキシン銅（有機銅）	殺虫、殺菌	mg/L	0.03 以下	0.0003 未満	フェントエート（PAP）	殺虫、殺菌	mg/L	0.007 以下	0.00007 未満
オリサストロビン	殺虫、殺菌	mg/L	0.1 以下	0.001 未満	フェントラザミド	除草	mg/L	0.01 以下	0.0001 未満
カズサホス	殺虫	mg/L	0.0006 以下	0.000006 未満	フサライド	殺虫、殺菌	mg/L	0.1 以下	0.001 未満
カフェンストロール	殺虫、除草	mg/L	0.008 以下	0.00008 未満	ブタクロール	除草	mg/L	0.03 以下	0.0003 未満
カルタップ	殺虫、殺菌、除草	mg/L	0.05 以下	0.0005 未満	ブタミホス	除草	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満
カルバリル（NAC）	殺虫	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満	ブプロフェジン	殺虫、殺菌	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満
カルボフラン	代謝物	mg/L	0.0003 以下	0.000003 未満	フルアジナム	殺菌	mg/L	0.03 以下	0.0003 未満
キノクラミン（ACN）	除草	mg/L	0.005 以下	0.00005 未満	プレチラクロール	除草	mg/L	0.05 以下	0.0005 未満
キャプタン	殺菌	mg/L	0.3 以下	0.003 未満	プロシミドン	殺菌	mg/L	0.09 以下	0.0009 未満
クミルロン	除草	mg/L	0.03 以下	0.0003 未満	プロチオホス	殺虫	mg/L	0.007 以下	0.00007 未満
グリホサート	除草	mg/L	2 以下	0.02 未満	プロピコナゾール	殺菌	mg/L	0.05 以下	0.0005 未満
グルホシネート	除草、植物成長調整	mg/L	0.02 以下	0.001 未満	プロピザミド	除草	mg/L	0.05 以下	0.0005 未満
クロメプロップ	除草	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満	プロベナゾール	殺虫、殺菌	mg/L	0.03 以下	0.0003 未満
クロルニトロフェン（CNP）	除草	mg/L	0.0001 以下	0.000001 未満	プロモブチド	殺虫、殺菌	mg/L	0.1 以下	0.001 未満
クロルピリホス	殺虫	mg/L	0.003 以下	0.00003 未満	ベノミル	殺菌	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満
クロロタロニル（TPN）	殺虫、殺菌	mg/L	0.05 以下	0.0005 未満	ペンシクロン	殺菌	mg/L	0.1 以下	0.001 未満
シアナジン	除草	mg/L	0.001 以下	0.00003 未満	ベンゾビシクロン	除草	mg/L	0.09 以下	0.0009 未満
シアノホス（CYAP）	殺虫	mg/L	0.003 以下	0.00003 未満	ベンゾフェナップ	除草	mg/L	0.005 以下	0.0001 未満
ジウロン（DCMU）	除草	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満	ベンタゾン	除草	mg/L	0.2 以下	0.002 未満
ジクロベニル（DBN）	除草	mg/L	0.03 以下	0.0003 未満	ペンディメタリン	除草、植物成長調整	mg/L	0.3 以下	0.003 未満
ジクロルボス（DDVP）	殺虫	mg/L	0.008 以下	0.00008 未満	ベンフラカルブ	殺虫、殺菌	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満
ジクワット	除草	mg/L	0.01 以下	0.0001 未満	ベンフルラリン（ベスロジン）	除草	mg/L	0.01 以下	0.0001 未満
ジスルホトン（エチルチオメトン）	殺虫	mg/L	0.004 以下	0.00004 未満	ベンフレセート	除草	mg/L	0.07 以下	0.0007 未満
ジチオカルバメート系農薬	殺虫、殺菌	mg/L	0.005 以下	0.002 未満	ホスチアゼート	殺虫	mg/L	0.005 以下	0.0001 未満
ジチオピル	除草	mg/L	0.009 以下	0.00009 未満	マラチオン（マラソン）	殺虫	mg/L	0.7 以下	0.007 未満
シハロホップブチル	除草	mg/L	0.006 以下	0.00006 未満	メコプロップ（MCPP）	除草	mg/L	0.05 以下	0.0005 未満
シマジン（CAT）	除草	mg/L	0.003 以下	0.00003 未満	メソミル	殺虫	mg/L	0.03 以下	0.0003 未満
ジメタメトリン	除草	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満	メタラキシル	殺虫、殺菌	mg/L	0.2 以下	0.002 未満
ジメトエート	殺虫	mg/L	0.05 以下	0.0005 未満	メチダチオン（DMTP）	殺虫	mg/L	0.004 以下	0.00004 未満
シメトリン	除草	mg/L	0.03 以下	0.0003 未満	メトミノストロビン	殺虫、殺菌	mg/L	0.04 以下	0.0004 未満
ダイアジノン	殺虫、殺菌	mg/L	0.003 以下	0.00003 未満	メトリブジン	除草	mg/L	0.03 以下	0.0003 未満
ダイムロン	殺虫、殺菌、除草	mg/L	0.8 以下	0.008 未満	メフェナセット	除草	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満
ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート	殺菌	mg/L	0.01 以下	0.0002 未満	メプロニル	殺虫、殺菌	mg/L	0.1 以下	0.001 未満
チアジニル	殺虫、殺菌	mg/L	0.1 以下	0.001 未満	モリネート	除草	mg/L	0.005 以下	0.00005 未満
チウラム	殺虫、殺菌	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満					

農薬類等検査結果（水質管理目標設定項目）

・検査実施場所：吉富町配水池の入口

・実施日：令和8年8月5日

検査項目名	用途	単位	目標値	測定結果	検査項目名	用途	単位	目標値	測定結果
1，3－ジクロロプロペン（D－D）	殺虫	mg/L	0.06 以下	0.0001 未満	チオジカルブ	殺虫	mg/L	0.08 以下	0.0008 未満
2，2－DPA（ダラポン）	除草	mg/L	0.08 以下	0.0008 未満	チオファネートメチル	殺虫、殺菌	mg/L	0.3 以下	0.003 未満
2，4－D（2，4－PA）	除草	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満	チオベンカルブ	除草	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満
EPN	殺虫	mg/L	0.004 以下	0.00004 未満	テフリルトリオン	除草	mg/L	0.002 以下	0.0001 未満
MCPA	除草	mg/L	0.005 以下	0.0001 未満	テルブカルブ（MBPMC）	除草	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満
アシュラム	除草	mg/L	0.9 以下	0.009 未満	トリクロピル	除草	mg/L	0.006 以下	0.00006 未満
アセフェート	殺虫、殺菌	mg/L	0.006 以下	0.0002 未満	トリクロルホン（DEP）	殺虫	mg/L	0.005 以下	0.00005 未満
アトラジン	除草	mg/L	0.01 以下	0.0001 未満	トリシクラゾール	殺虫、殺菌、植物成長調整	mg/L	0.1 以下	0.001 未満
アニロホス	除草	mg/L	0.003 以下	0.00003 未満	トリフルラリン	除草	mg/L	0.06 以下	0.0006 未満
アミトラズ	殺虫	mg/L	0.006 以下	0.0002 未満	ナプロパミド	除草	mg/L	0.03 以下	0.0003 未満
アラクロール	除草	mg/L	0.03 以下	0.0003 未満	パラコート	除草	mg/L	0.01 以下	0.0005 未満
イソキサチオン	殺虫	mg/L	0.005 以下	0.00005 未満	ピペロホス	除草	mg/L	0.0009 以下	0.000009 未満
イソフェンホス	殺菌	mg/L	0.001 以下	0.00001 未満	ピラクロニル	除草	mg/L	0.01 以下	0.0002 未満
イソプロカルブ（MIPC）	殺虫	mg/L	0.01 以下	0.0001 未満	ピラゾキシフェン	除草	mg/L	0.004 以下	0.00004 未満
イソプロチオラン（IPT）	殺虫、殺菌、植物成長調整	mg/L	0.3 以下	0.003 未満	ピラゾリネート（ピラゾレート）	除草	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満
イプフェンカルバゾン	除草	mg/L	0.002 以下	0.00004 未満	ピリダフェンチオン	殺虫	mg/L	0.002 以下	0.00002 未満
イプロベンホス（IBP）	殺菌	mg/L	0.09 以下	0.0009 未満	ピリブチカルブ	除草	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満
イミノクタジン	殺虫、殺菌	mg/L	0.006 以下	0.00006 未満	ピロキロン	殺虫、殺菌	mg/L	0.05 以下	0.0005 未満
インダノファン	除草	mg/L	0.009 以下	0.00009 未満	フィプロニル	殺虫、殺菌	mg/L	0.0005 以下	0.000005 未満
エスプロカルブ	除草	mg/L	0.03 以下	0.0003 未満	フェニトロチオン（MEP）	殺虫、殺菌、植物成長調整	mg/L	0.01 以下	0.0001 未満
エトフェンプロックス	殺虫、殺菌	mg/L	0.08 以下	0.0008 未満	フェノブカルブ（BPMC）	殺虫、殺菌	mg/L	0.03 以下	0.0003 未満
エンドスルファン（ベンゾエピン）	殺虫	mg/L	0.01 以下	0.0001 未満	フェリムゾン	殺虫、殺菌	mg/L	0.05 以下	0.0005 未満
オキサジクロメホン	除草	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満	フェンチオン（MPP）	殺虫	mg/L	0.006 以下	0.00006 未満
オキシン銅（有機銅）	殺虫、殺菌	mg/L	0.03 以下	0.0003 未満	フェントエート（PAP）	殺虫、殺菌	mg/L	0.007 以下	0.00007 未満
オリサストロビン	殺虫、殺菌	mg/L	0.1 以下	0.001 未満	フェントラザミド	除草	mg/L	0.01 以下	0.0001 未満
カズサホス	殺虫	mg/L	0.0006 以下	0.000006 未満	フサライド	殺虫、殺菌	mg/L	0.1 以下	0.001 未満
カフェンストロール	殺虫、除草	mg/L	0.008 以下	0.00008 未満	ブタクロール	除草	mg/L	0.03 以下	0.0003 未満
カルタップ	殺虫、殺菌、除草	mg/L	0.05 以下	0.0005 未満	ブタミホス	除草	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満
カルバリル（NAC）	殺虫	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満	ブプロフェジン	殺虫、殺菌	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満
カルボフラン	代謝物	mg/L	0.0003 以下	0.000003 未満	フルアジナム	殺菌	mg/L	0.03 以下	0.0003 未満
キノクラミン（ACN）	除草	mg/L	0.005 以下	0.00005 未満	プレチラクロール	除草	mg/L	0.05 以下	0.0005 未満
キャプタン	殺菌	mg/L	0.3 以下	0.003 未満	プロシミドン	殺菌	mg/L	0.09 以下	0.0009 未満
クミルロン	除草	mg/L	0.03 以下	0.0003 未満	プロチオホス	殺虫	mg/L	0.007 以下	0.00007 未満
グリホサート	除草	mg/L	2 以下	0.02 未満	プロピコナゾール	殺菌	mg/L	0.05 以下	0.0005 未満
グルホシネート	除草、植物成長調整	mg/L	0.02 以下	0.001 未満	プロピザミド	除草	mg/L	0.05 以下	0.0005 未満
クロメプロップ	除草	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満	プロベナゾール	殺虫、殺菌	mg/L	0.03 以下	0.0003 未満
クロルニトロフェン（CNP）	除草	mg/L	0.0001 以下	0.000001 未満	ブロモブチド	殺虫、殺菌	mg/L	0.1 以下	0.001 未満
クロルピリホス	殺虫	mg/L	0.003 以下	0.00003 未満	ベノミル	殺菌	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満
クロロタロニル（TPN）	殺虫、殺菌	mg/L	0.05 以下	0.0005 未満	ペンシクロン	殺菌	mg/L	0.1 以下	0.001 未満
シアナジン	除草	mg/L	0.001 以下	0.00003 未満	ベンゾビシクロン	除草	mg/L	0.09 以下	0.0009 未満
シアノホス（CYAP）	殺虫	mg/L	0.003 以下	0.00003 未満	ベンゾフェナップ	除草	mg/L	0.005 以下	0.0001 未満
ジウロン（DCMU）	除草	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満	ベンタゾン	除草	mg/L	0.2 以下	0.002 未満
ジクロベニル（DBN）	除草	mg/L	0.03 以下	0.0003 未満	ペンディメタリン	除草、植物成長調整	mg/L	0.3 以下	0.003 未満
ジクロルボス（DDVP）	殺虫	mg/L	0.008 以下	0.00008 未満	ベンフラカルブ	殺虫、殺菌	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満
ジクワット	除草	mg/L	0.01 以下	0.0001 未満	ベンフルラリン（ベスロジン）	除草	mg/L	0.01 以下	0.0001 未満
ジスルホトン（エチルチオメトン）	殺虫	mg/L	0.004 以下	0.00004 未満	ベンフレセート	除草	mg/L	0.07 以下	0.0007 未満
ジチオカルバメート系農薬	殺虫、殺菌	mg/L	0.005 以下	0.002 未満	ホスチアゼート	殺虫	mg/L	0.005 以下	0.0001 未満
ジチオピル	除草	mg/L	0.009 以下	0.00009 未満	マラチオン（マラソン）	殺虫	mg/L	0.7 以下	0.007 未満
シハロホップブチル	除草	mg/L	0.006 以下	0.00006 未満	メコプロップ（MCPP）	除草	mg/L	0.05 以下	0.0005 未満
シマジン（CAT）	除草	mg/L	0.003 以下	0.00003 未満	メソミル	殺虫	mg/L	0.03 以下	0.0003 未満
ジメタメトリン	除草	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満	メタラキシル	殺虫、殺菌	mg/L	0.2 以下	0.002 未満
ジメトエート	殺虫	mg/L	0.05 以下	0.0005 未満	メチダチオン（DMTP）	殺虫	mg/L	0.004 以下	0.00004 未満
シメトリン	除草	mg/L	0.03 以下	0.0003 未満	メトミノストロビン	殺虫、殺菌	mg/L	0.04 以下	0.0004 未満
ダイアジノン	殺虫、殺菌	mg/L	0.003 以下	0.00003 未満	メトリブジン	除草	mg/L	0.03 以下	0.0003 未満
ダイムロン	殺虫、殺菌、除草	mg/L	0.8 以下	0.008 未満	メフェナセット	除草	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満
ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート	殺菌	mg/L	0.01 以下	0.0002 未満	メプロニル	殺虫、殺菌	mg/L	0.1 以下	0.001 未満
チアジニル	殺虫、殺菌	mg/L	0.1 以下	0.001 未満	モリネート	除草	mg/L	0.005 以下	0.00005 未満
チウラム	殺虫、殺菌	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満					

農薬類等検査結果（水質管理目標設定項目）

・検査実施場所：苅田町配水池の入口

・実施日：令和8年8月5日

検査項目名	用途	単位	目標値	測定結果	検査項目名	用途	単位	目標値	測定結果
1，3－ジクロロプロペン（D－D）	殺虫	mg/L	0.06 以下	0.0001 未満	チオジカルブ	殺虫	mg/L	0.08 以下	0.0008 未満
2，2－DPA（ダラポン）	除草	mg/L	0.08 以下	0.0008 未満	チオファネートメチル	殺虫、殺菌	mg/L	0.3 以下	0.003 未満
2，4－D（2，4－PA）	除草	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満	チオベンカルブ	除草	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満
EPN	殺虫	mg/L	0.004 以下	0.00004 未満	テフリルトリオン	除草	mg/L	0.002 以下	0.0001 未満
MCPA	除草	mg/L	0.005 以下	0.0001 未満	テルブカルブ（MBPMC）	除草	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満
アシュラム	除草	mg/L	0.9 以下	0.009 未満	トリクロピル	除草	mg/L	0.006 以下	0.00006 未満
アセフェート	殺虫、殺菌	mg/L	0.006 以下	0.0002 未満	トリクロルホン（DEP）	殺虫	mg/L	0.005 以下	0.00005 未満
アトラジン	除草	mg/L	0.01 以下	0.0001 未満	トリシクラゾール	殺虫、殺菌、植物成長調整	mg/L	0.1 以下	0.001 未満
アニロホス	除草	mg/L	0.003 以下	0.00003 未満	トリフルラリン	除草	mg/L	0.06 以下	0.0006 未満
アミトラズ	殺虫	mg/L	0.006 以下	0.0002 未満	ナプロパミド	除草	mg/L	0.03 以下	0.0003 未満
アラクロール	除草	mg/L	0.03 以下	0.0003 未満	パラコート	除草	mg/L	0.01 以下	0.0005 未満
イソキサチオン	殺虫	mg/L	0.005 以下	0.00005 未満	ピペロホス	除草	mg/L	0.0009 以下	0.000009 未満
イソフェンホス	殺菌	mg/L	0.001 以下	0.00001 未満	ピラクロニル	除草	mg/L	0.01 以下	0.0002 未満
イソプロカルブ（MIPC）	殺虫	mg/L	0.01 以下	0.0001 未満	ピラゾキシフェン	除草	mg/L	0.004 以下	0.00004 未満
イソプロチオラン（IPT）	殺虫、殺菌、植物成長調整	mg/L	0.3 以下	0.003 未満	ピラゾリネート（ピラゾレート）	除草	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満
イプフェンカルバゾン	除草	mg/L	0.002 以下	0.00004 未満	ピリダフェンチオン	殺虫	mg/L	0.002 以下	0.00002 未満
イプロベンホス（IBP）	殺菌	mg/L	0.09 以下	0.0009 未満	ピリブチカルブ	除草	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満
イミノクタジン	殺虫、殺菌	mg/L	0.006 以下	0.00006 未満	ピロキロン	殺虫、殺菌	mg/L	0.05 以下	0.0005 未満
インダノファン	除草	mg/L	0.009 以下	0.00009 未満	フィプロニル	殺虫、殺菌	mg/L	0.0005 以下	0.000005 未満
エスプロカルブ	除草	mg/L	0.03 以下	0.0003 未満	フェニトロチオン（MEP）	殺虫、殺菌、植物成長調整	mg/L	0.01 以下	0.0001 未満
エトフェンプロックス	殺虫、殺菌	mg/L	0.08 以下	0.0008 未満	フェノブカルブ（BPMC）	殺虫、殺菌	mg/L	0.03 以下	0.0003 未満
エンドスルファン（ベンゾエピン）	殺虫	mg/L	0.01 以下	0.0001 未満	フェリムゾン	殺虫、殺菌	mg/L	0.05 以下	0.0005 未満
オキサジクロメホン	除草	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満	フェンチオン（MPP）	殺虫	mg/L	0.006 以下	0.00006 未満
オキシン銅（有機銅）	殺虫、殺菌	mg/L	0.03 以下	0.0003 未満	フェントエート（PAP）	殺虫、殺菌	mg/L	0.007 以下	0.00007 未満
オリサストロビン	殺虫、殺菌	mg/L	0.1 以下	0.001 未満	フェントラザミド	除草	mg/L	0.01 以下	0.0001 未満
カズサホス	殺虫	mg/L	0.0006 以下	0.000006 未満	フサライド	殺虫、殺菌	mg/L	0.1 以下	0.001 未満
カフェンストロール	殺虫、除草	mg/L	0.008 以下	0.00008 未満	ブタクロール	除草	mg/L	0.03 以下	0.0003 未満
カルタップ	殺虫、殺菌、除草	mg/L	0.05 以下	0.0005 未満	ブタミホス	除草	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満
カルバリル（NAC）	殺虫	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満	ブプロフェジン	殺虫、殺菌	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満
カルボフラン	代謝物	mg/L	0.0003 以下	0.000003 未満	フルアジナム	殺菌	mg/L	0.03 以下	0.0003 未満
キノクラミン（ACN）	除草	mg/L	0.005 以下	0.00005 未満	プレチラクロール	除草	mg/L	0.05 以下	0.0005 未満
キャプタン	殺菌	mg/L	0.3 以下	0.003 未満	プロシミドン	殺菌	mg/L	0.09 以下	0.0009 未満
クミルロン	除草	mg/L	0.03 以下	0.0003 未満	プロチオホス	殺虫	mg/L	0.007 以下	0.00007 未満
グリホサート	除草	mg/L	2 以下	0.02 未満	プロピコナゾール	殺菌	mg/L	0.05 以下	0.0005 未満
グルホシネート	除草、植物成長調整	mg/L	0.02 以下	0.001 未満	プロピザミド	除草	mg/L	0.05 以下	0.0005 未満
クロメプロップ	除草	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満	プロベナゾール	殺虫、殺菌	mg/L	0.03 以下	0.0003 未満
クロルニトロフェン（CNP）	除草	mg/L	0.0001 以下	0.000001 未満	ブロモブチド	殺虫、殺菌	mg/L	0.1 以下	0.001 未満
クロルピリホス	殺虫	mg/L	0.003 以下	0.00003 未満	ベノミル	殺菌	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満
クロロタロニル（TPN）	殺虫、殺菌	mg/L	0.05 以下	0.0005 未満	ペンシクロン	殺菌	mg/L	0.1 以下	0.001 未満
シアナジン	除草	mg/L	0.001 以下	0.00003 未満	ベンゾビシクロン	除草	mg/L	0.09 以下	0.0009 未満
シアノホス（CYAP）	殺虫	mg/L	0.003 以下	0.00003 未満	ベンゾフェナップ	除草	mg/L	0.005 以下	0.0001 未満
ジウロン（DCMU）	除草	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満	ベンタゾン	除草	mg/L	0.2 以下	0.002 未満
ジクロベニル（DBN）	除草	mg/L	0.03 以下	0.0003 未満	ペンディメタリン	除草、植物成長調整	mg/L	0.3 以下	0.003 未満
ジクロルボス（DDVP）	殺虫	mg/L	0.008 以下	0.00008 未満	ベンフラカルブ	殺虫、殺菌	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満
ジクワット	除草	mg/L	0.01 以下	0.0001 未満	ベンフルラリン（ベスロジン）	除草	mg/L	0.01 以下	0.0001 未満
ジスルホトン（エチルチオメトン）	殺虫	mg/L	0.004 以下	0.00004 未満	ベンフレセート	除草	mg/L	0.07 以下	0.0007 未満
ジチオカルバメート系農薬	殺虫、殺菌	mg/L	0.005 以下	0.002 未満	ホスチアゼート	殺虫	mg/L	0.005 以下	0.0001 未満
ジチオピル	除草	mg/L	0.009 以下	0.00009 未満	マラチオン（マラソン）	殺虫	mg/L	0.7 以下	0.007 未満
シハロホップブチル	除草	mg/L	0.006 以下	0.00006 未満	メコプロップ（MCPP）	除草	mg/L	0.05 以下	0.0005 未満
シマジン（CAT）	除草	mg/L	0.003 以下	0.00003 未満	メソミル	殺虫	mg/L	0.03 以下	0.0003 未満
ジメタメトリン	除草	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満	メタラキシル	殺虫、殺菌	mg/L	0.2 以下	0.002 未満
ジメトエート	殺虫	mg/L	0.05 以下	0.0005 未満	メチダチオン（DMTP）	殺虫	mg/L	0.004 以下	0.00004 未満
シメトリン	除草	mg/L	0.03 以下	0.0003 未満	メトミノストロビン	殺虫、殺菌	mg/L	0.04 以下	0.0004 未満
ダイアジノン	殺虫、殺菌	mg/L	0.003 以下	0.00003 未満	メトリブジン	除草	mg/L	0.03 以下	0.0003 未満
ダイムロン	殺虫、殺菌、除草	mg/L	0.8 以下	0.008 未満	メフェナセット	除草	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満
ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート	殺菌	mg/L	0.01 以下	0.0002 未満	メプロニル	殺虫、殺菌	mg/L	0.1 以下	0.001 未満
チアジニル	殺虫、殺菌	mg/L	0.1 以下	0.001 未満	モリネート	除草	mg/L	0.005 以下	0.00005 未満
チウラム	殺虫、殺菌	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満					